

## CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Sept-Îles  
M. Martin Lapalme  
601, boulevard des Montagnais  
Sept-Îles, Québec  
G4R 5B8  
Tél.: (418) 962-2525  
Fax:

Certificat: **1269860**  
Date du rapport: 2013-07-29  
Client: F50220070  
Site: Ville de Sept-Îles (Martin Lapalme)  
Projet: F50220070-8  
Nom du Projet: Moisie - Place la Boule EP  
Commande: NA

### Données sur le prélèvement

|                      |                |                          |             |                         |          |
|----------------------|----------------|--------------------------|-------------|-------------------------|----------|
| Échantillon:         | 2284728        | Nature de l'échantillon: | Eau potable | Chlore résiduel libre : | NA       |
| No. Certificat pré : | 38985          | Matrice:                 | Eau         | Chlore résiduel total : | NA       |
| Votre référence:     | NA             | État à la réception:     | Conforme    | Réseau MENV :           | X0009910 |
| Lieu prélevé :       | 230 Catalan    | Date de prélèvement:     | 2013-07-25  | Code lieu prélèvement : | 0        |
| Prélevé par:         | Steve Duchesne | Date de réception:       | 2013-07-26  | Région Adm. :           | 09       |
| Nom du réseau :      | Moisie         |                          |             |                         |          |

### Résultats obtenus

|             |                                              |           |          |           |           | Normes           |         |
|-------------|----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------|---------|
| Paramètres  | Description                                  | Accr. (*) | Méthodes | Résultats | Unités    | Date d'analyse * | Min Max |
| FACCTCF01   | Dénombrement coliformes totaux & E.coli (EP) | Oui       | A208     |           |           | 2013-07-26       |         |
|             | Bactéries atypiques                          |           |          | 0         | UFC/Mem   |                  | 200     |
|             | Coliformes                                   |           |          | 0         | UFC/100mL |                  | 10      |
|             | Escherichia coli                             |           |          | 0         | UFC/100mL |                  | 0       |
| FGCMAIL03   | Transmission par email des résultats         |           |          |           |           |                  |         |
|             | < >                                          |           |          |           | -----     |                  |         |
| FGCTTRANS03 | Transport (Eau)                              |           |          |           |           |                  |         |
|             | < >                                          |           |          |           |           |                  |         |

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception : 9.7°C

Commentaires du CAO : CC : Ville de Sept-Îles a/s Jean-François Grenier ( jean-francois.grenier@ville.sept-iles.qc.ca )  
CC : Ville de Sept-Îles a/s Jean-François Grenier  
CC : Ville de Sept-Îles a/s Mme Manon Gasse ( manon.gasse@ville.sept-iles.qc.ca )  
CC : Ville de Sept-Îles a/s Mme Manon Gasse

Approuvé par :   
Isabelle Barrette, B.Sc., microbiologiste,  
Chargé de projets

\* Accr. : Accréditation du MDDEP ST: Sous-traitance N/D: Non détecté TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées INT: Interférences ■ = Hors normes  
La première lettre de la méthode indique le nom de la division où les analyses ont été effectuées : A - Thetford Mines, B - Jonquière, C - Joliette, D - Cap-de-la-Madeleine, F - Lévis (secteur St-Romuald)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyses chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du rapport pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

**CONFIDENTIEL**